

# Tema 2

## Industrial Control System

También conocidos como ICS e IACS son sistemas formados por equipos interconectados que controlan monitorizan y administran grandes sistemas de producción industrial. Algunas formas, de forma no muy correcta se usan como sinónimos:

- PCS (Process Control System) o PLC (Programmable logic controller)
- DCS (Distributed control System)
- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition system)

El ICS engloba todo lo aquí definido:

- ICS: Sistema de control que abarca todo esto.
- SCADA: Gran área geográfica
- DCS: Una sola ubicación
- PLC: Una unidad de proceso

## PLC

Hardware embebido que controla localmente algún dispositivo, fueron creados para sustituir circuitos lógicos basados en relés. Se caracterizan por:

- Fáciles de programar
- Fáciles de mantener y reparar
- Pequeño Tamaño
- Se pueden comunicar con dispositivos de una planta industrial y con los sistemas remotos de control central

En la actualidad pueden hacer más cosas:

- Mayor potencia de procesamiento
- Soporte para entradas/salidas digitales y analógicas
- Implementan distintas variantes de lazos de control
- Soportes para nuevos protocolos de comunicación

Normalmente se usa un software especializado basado en una interfaz WYSIWYG en la que se pueden interconectando las distintas entradas y salidas.

## SCADA

Capa de software por encima de los PLC que se limita a realizar tareas de supervisión (Aunque en la actualidad también pueden hacer tareas de control.). Las principales funcionalidades de un SCADA son:


- Adquisición de datos
- Presentación de datos a través de un HMI (Human-Machine Interface) personalizado
- Control de sistemas dispersos geográficamente.

Los SCADA tienen varios componentes:

- RTU: Remote Terminal Unit, compuestos por sensores y actuadores.
  - Suelen estar dispersos geográficamente
  - No actualizan constantemente debido a que en los ambientes industriales hay muchas interferencias que pueden producir el envío de datos erróneos, por lo que solo suelen indicar al SCADA cambios de estado
  - Se suelen comunicar por protocolo profinet (Siemens) o profibus.

From:

<http://www.knoppia.net/> - Knoppia



Permanent link:

[http://www.knoppia.net/doku.php?id=master\\_cs:cslot:tm2&rev=1741712655](http://www.knoppia.net/doku.php?id=master_cs:cslot:tm2&rev=1741712655)

Last update: **2025/03/11 17:04**